

ОТЧЕТ

о выполнении предписания по акту проверки
Роспотребнадзора № 120 от 27 февраля 2014г.

1. Во исполнение предписания СанПиН , связанного с превышением нормируемого уровня среднегодовой эквивалентности равновесной объемной активности радона в помещениях школы, выполнены следующие мероприятия:
 - 1) Произведена герметизация технологических отверстий в подвальном помещении;
 - 2) Произведено покрытие пола подвального помещения бетонно-битумным слоем;
 - 3) Произведена регулировка приточно-вытяжной вентиляции в помещениях спортивного зала, кабинетов химии, информатики;
 - 4) Произведен повторный анализ уровня радона, показавший, что уровень радона в школе в пределах нормы.
2. Нарушение СанПиН об отсутствии в туалете мальчиков педальных ведер устранено: закуплены педальные ведра во все кабинки туалетов.
3. Нарушение СанПиН об отсутствии в 5-ти кабинетах бытовых термометров устранено: термометры закуплены и установлены в кабинетах.
4. Во исполнение предписаний СанПиН об отсутствии солнцезащитных устройств были закуплены и установлены жалюзи в кабинете иностранного языка и в игровой дошкольной группы.
5. Нарушение СанПиН об отсутствии в игровой дошкольной группы искусственного освещения над учебной доской устранено: установлен светильник с лампой дневного света.
6. Нарушение СанПиН об отсутствии халатов у воспитателей дошкольной группы устранено: закуплены халаты светлых тонов.