



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Кемерово, пр. Ленина, 55а, тел. 77-12-41 E-mail: oognrko@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел НДПР г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование органа надзорной деятельности)

г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9-А тел./факс 53-87-90, тел. 53-99-56 E-mail: kemerovoGPN@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

ОНДПР г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

650024, г. Кемерово, ул. Патриотов, 26, тел./факс 77-26-61, тел./факс 77-26-64, E-mail: gpnzr@mail.ru

Предписание № 116/1/21

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №65»

директору МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №65» Пятибратовой Людмиле Александровне

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, индивидуума и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района по пожарному надзору Кузьменко Владимира Валерьевича

(наименование органа НД)

№117 от «21» сентября 2018 года, в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период

«02» октября 2018 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

«04» октября 2018 г. с 09 час. 00мин. до 13 час 00 мин. Продолжительностью 4 часа

«12» октября 2018 г. с 09 час. 00 мин. по 10 час 00 мин. Продолжительностью 1 час

«29» октября 2018г с 09 час. 00 мин. по 10 час 00 мин. Продолжительностью 1 час

должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку

государственным инспектором г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района по пожарному надзору - инспектором отделения НД Заводского района ОНДПР г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района, капитаном вв. службы Алешинной Татьяной Николаевной проведена плановая выездная проверка территории, помещений, зданий МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №65» по адресу: г. Кемерово, ул. Семашко, 46

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с зам. директора директора МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №99» Якубенко Ольгой Александровной; зам директора по АХР МБОУ «СОШ №65» Зотова Наталья

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(их) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	Отсутствует эвакуационное освещение в помещениях проходах и на лестничных маршах	п.6.22 СНИП 21-01-97; п.7.74 СНИП 23-05.95*; ст.4, ст.6 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНИП П-4-79.	01.09.2019	
2.	Не проведено эксплуатационное испытание пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний	п. 24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.09.2019	
3.	Из подвального помещения предназначенного для одновременного пребывания более 15 человек не имеет второго эвакуационного выхода (спортивный зал)	п. 6.13* СНИП 21-01-97*, п. 4 ст. 4; п.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2019	
4.	Помещения дошкольного учреждения не отделено от помещений школы противопожарной перегородкой 1-го типа и соответственно необходимо в проёме, соединяющем эти помещения между собой, установить противопожарную дверь не ниже 2-го типа.	п. 6.13* СНИП 21-01-97*, п. 4 ст. 4; п.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2019	
5.	Не предоставлены документы с характеристиками пожарной опасности на материалы покрытия пола в помещениях: спальни, групповой, коридоре, раздевальной. <b>(Дошкольная группа)</b>	п. 1.88. СНИП 2.08.02-89*; п. 6.9 в), 6.25. СНИП 21-01-97*; п.4 ст.4 ст.6, ст 89 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Кемерово  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)  
г. Березовского и Кемеровского района  
по пожарному надзору Алешина Т.Н.  
«29» октября 2018 г.

  
(подпись)

М.Л.П.

Предписание № 116/117/ от 29.10.2018г. для исполнения получил:

  
(подпись)  
« 29 » 10 2018 г.

 Тяжкобратова А.А.  
(должность, фамилия, инициалы)