



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу

650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: kansmchs42@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55^А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района

650056, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Ворошилова, д. 9-А, тел/факс (8-384-2) 52-87-90,

E-Mail: kemerovoGPN@mail.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Заводского района г. Кемерово

650024, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Патриотов, 26, тел/факс 8(384-2) 77-26-64

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Кемерово
(место составления акта)

“ 04 ” декабря 20 20 г.
(дата составления акта)
16:30
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 108

По адресу/адресам: 650907, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Семашко, 46.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 108 от 22 октября 2020 главного государственного инспектора
Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по
пожарному надзору Лопарева Р.В.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена **плановая, выездная** проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №65» (ОГРН 1034205005141,
ИНН 4205015799)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 09 ”	11	20 20	г. с	10	час.	00	мин. до	11	час.	00	мин.	Продолжительность	1
“ 01 ”	12	20 20	г. с	10	час.	00	мин. до	12	час.	00	мин.	Продолжительность	2
“ 02 ”	12	20 20	г. с	11	час.	00	мин. до	12	час.	00	мин.	Продолжительность	1
“ 04 ”	12	20 20	г. с	15	час.	30	мин. до	16	час.	30	мин.	Продолжительность	1

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня/ 5 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделение НДПР Заводского района г. Кемерово ОНДПР г. Кемерово,
г. Березовского и Кемеровского района УНДПР Главного управления МЧС России по
Кемеровской области - Кузбассу

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): копия распоряжения направлена 22.10.2020 на эл. адрес МБОУ № 65 school65kmg@mail.ru, ознакомлена заведующая МБОУ № 65 Пятибратова Людмила Александровна Л.А. 09.11.2017 в 10:00ч.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Климов Сергей Николаевич, государственный инспектор Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал(а): директор МБОУ № 65 Пятибратова Людмила Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лице(-ах), допустивших нарушение (должность, Ф. И.О.)
1	Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА (фактический уровень звука 69,8 дБА измерения проведены в присутствии представителя обслуживающей организации ООО «Стройавтоматика» прибором testo 816-2, s/n: 1190089).	ч. 4 ст. 4; ч. 1 ст. 6 Федеральный закон от 22 июля 2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1 СП 3.13.130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п. 3.14 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях».	директор МБОУ «СОШ № 65» Пятибратова Л.А.
2	На объекте не хранится исполнительная документация на установку автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре.	п. 61 Правила противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением правительства № 390 от 25.04.2012	директор МБОУ «СОШ № 65» Пятибратова Л.А.
3	Не обеспечено содержание в исправном состоянии ограждения на крыше здания.	п. 7.16 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». п. 24 Правил противопожарного режима в РФ.	директор МБОУ «СОШ № 65» Пятибратова Л.А.
4	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях технических помещений (электрощитовой) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5,	п. 5.1.2 СП 4.13130, СП 12.13130. п. 5.14*, табл. 1, 2, п. 7.4, п. 7.18 СНиП 21-01-97*, п. 7.3 СНиП 31-03-2001, п. 5.22 СП 56.13330, ст. 87, ст. 88 табл. 23-24 ФЗ № 123	директор МБОУ «СОШ № 65» Пятибратова Л.А.

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лице(-ах), допустивших нарушение (должность, Ф. И. О.)
	7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Помещения категорий В1, В2 или В3, должны иметь перегородки с дверьми предел огнестойкости которых не менее EI 30. По факту установлена железная дверь.	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	
5	Имеющийся эвакуационный выход из спортивного зала не соответствует требованиям пожарной безопасности, а именно: ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1м.(0,75), высота горизонтальных участков путей эвакуации менее 2м.(фактически 1,8), ширина эвакуационного выхода составляет менее 0,75м (фактически 0,55), нарушен порядок прохода, предъявляемый к путям эвакуации согласно п. 2 п. 3 ч. 3 ст. 89 ФЗ 123, фактически выход из спортивного зала предусмотрен через два дополнительных помещения к выходу наружу.	п. 4.2.5, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009, п. 4.2.19, п. 4.3.2, п. 4.3.3 СП 1.13130.2020. п.2, п. 3, ч.3, ст. 89 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	директор МБОУ «СОШ № 65» Пятибратова Л.А.
6	В помещениях дошкольной группы для покрытия пола применен декоративно-отделочный материал с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	ч.7 ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	директор МБОУ «СОШ № 65» Пятибратова Л.А.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

нарушений не выявлено: -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

Людмила Пятибратова Л.А.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 108/1/81 от 04.12.2020 по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Подписи лиц, проводивших проверку:

С.Н. Климов



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

✓ директор Александров Александр Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“14” 12 2020 г.

✓ С.Н. Климов
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)