



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу

650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: kansmchs42@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55<sup>А</sup>, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района

650056, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Ворошилова, д. 9-А,

тел/факс (8-384-2) 52-87-90, E-Mail: kemerovoGPN@mail.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Заводского района г. Кемерово

650024, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Патриотов, 26, тел/факс 8(384-2) 77-26-64

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Кемерово

(место составления предписания)

“ 04 ” декабря 20 20 г.

(дата составления предписания)

Предписание

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

№ 108/1/81

МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 65»

Директор Пятибратова Людмила Александровна

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя  
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

На основании распоряжения № 108 от 22 октября 2020 главного государственного инспектора Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору Лопарева Р.В. проведена **плановая выездная** проверка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 65» (сокращенное название – МБОУ «СОШ № 65») государственным инспектором Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору Климовым С.Н. по адресу: 650010, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Семашко, 65.

При проведении проверки присутствовала директор МБОУ «СОШ № 65» Пятибратова Людмила Александровна.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N п/п	Перечень выявленных нарушений и место их выявления	Пункт (абзац пункта) нормативного правового, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении (указывает только выполненные)
1	2	3	4	5
1.	Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА (фактический уровень звука 69,8 дБА измерения проведены в присутствии представителя обслуживающей	ч. 4 ст. 4; ч. 1 ст. 6 Федерального закон от 22 июля 2008 №123-ФЗ «Технический регламент, о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п. 3.14 НПБ	12.12.2021	

	организации ООО «Стройавтоматика» прибором testo 816-2, s/n: 1190089).	104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях».		
2.	На объекте не хранится исполнительная документация на установку автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре.	п. 61 Правила противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением правительства № 390 от 25.04.2012	12.12.2021	
3.	Не обеспечено содержание в исправном состоянии ограждения на крыше здания.	п. 7.16 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям». п. 24 Привил противопожарного режима в РФ.	12.12.2021	
4.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях технических помещений (электрощитовой) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Помещения категорий В1, В2 или В3, должны иметь перегородки с дверьми предел огнестойкости которых не менее EI 30. По факту установлена железная дверь.	п. 5.1.2 СП 4.13130, СП 12.13130. п. 5.14*, табл. 1, 2, п. 7.4, п. 7.18 СНИП 21-01-97*, п. 7.3 СНИП 31-03-2001, п. 5.22 СП 56.13330, ст. 87, ст. 88 табл. 23-24 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	12.12.2021	
5.	Имеющийся эвакуационный выход из спортивного зала не соответствует требованиям пожарной безопасности, а именно: ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1м.(0,75), высота горизонтальных участков путей эвакуации менее 2м.(фактически 1,8), ширина эвакуационного выхода составляет менее 0,75м (фактически 0,55), нарушен порядок прохождения, предъявляемый к путям эвакуации согласно п. 2 п. 3 ч. 3 ст. 89 ФЗ 123, фактически выход из спортивного зала предусмотрен через два дополнительных помещения к выходу наружу.	п. 4.2.5, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009, п. 4.2.19, п. 4.3.2, п. 4.3.3 СП 1.13130.2020. п.2, п. 3, ч.3, ст. 89 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	12.12.2021	
6.	В помещениях дошкольной группы для покрытия пола применен декоративно-отделочный материал с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	ч.7 ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	05.04.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Кемеровского и  
Березовского городских округов,  
Кемеровского муниципального округа  
по пожарному надзору

(Должность, фамилия, инициалы осуществляющего надзор)



С.Н. Климов

«04» декабря 2020

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а):

директор ТОО «Игра» Максим  
Александровна Тим

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица - правообладателя, в отношении которого проводится проверка)

04 " 12 2020

Тим  
(подпись)

~~Пометка об отказе ознакомления с предписанием.~~

(зачеркнуть в случае подписи)

(подпись должностного лица проводившего проверку)