

**Отчет МБОУ «СОШ № 65» по выполнению предписания № 134 от 28.01.2022г.
Роспотребнадзора**

| № | Нарушения | Выполнение, срок выполнения | Примечание |
|----|--|-----------------------------|----------------------------|
| 1. | 1.1. Обеспечить кабинет № 14 (информатика) мебелью с покрытием, позволяющим проводить влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств. 1.2. Обеспечить целостность покрытия стульев в уч. кабинете № 13 | | Выполнено Выполнено |
| 2 | Обеспечить наличие в личных медицинских книжках: - № 1419461, № 35549605 – сведений о вакцинации и ревакцинации против кори; - № 27062177, № 37265993, № 18414545, № 21927690, № 35549605 – сведения о трехкратной вакцинации против гепатита В. | до 10.01.2023 | В работе |
| 3 | Покрытие спортивного оборудования (маты) в спортзале выполнить материалом, позволяющим проводить влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств | | Выполнено |
| 4 | Разместить интерактивные доски по центру стены в кабинетах №18, №16, 39, №10, №11, №13 | | Выполнено |
| 5 | Выполнить отделку стен в уч.кабинетах №19 (химия), №17 (русский язык), изолятор дошк. группы из материалов, допускающих проведение влажной уборки и дезинфекции. | | Выполнено |
| 6. | Оборудовать лаборантскую кабинета химии вытяжным шкафом | До 10.01.2023 | В работе |
| 7 | Оборудовать умывальник в процедурном кабинете смесителем с бесконтактным управлением | | Выполнено |
| 8 | Обеспечить приготовление дезинфицирующего средства с учетом инструкции по применению | | Выполнено |
| 9 | Довести уровни искусственной освещенности в групповой дошк. группе до нормируемого показателя | | Выполнено |

Директор МБОУ «СОШ № 65»

Л.А.Пятибратова

