



Начальнику управления Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Кемеровской области – Кузбассу  
Щепинову К.П.

По результатам плановой проверки МБОУ «СОШ № 65» (решение о проведении плановой проверки от 12.01.2022 № 10-22) были выявлены нарушения, срок исполнения которых предписанием № 134 от 28.01.2022г. установлен 11.01.2023г., поясняю, что замечания будут устранены в сроки:

№	Нарушения	Выполнение, срок выполнения	Примечание
1.	1.1. Обеспечить кабинет № 14 (информатика) мебелью с покрытием, позволяющим проводить влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств. 1.2. Обеспечить целостность покрытия стульев в уч. кабинете № 13	Лето 2022г.  Выполнено	Замена компьютерных кресел  Отремонтированы 2 стульчика: 1 - замена сидения, 2 – замена спинки.
2	Обеспечить наличие в личных медицинских книжках: - № 1419461, № 35549605 – сведений о вакцинации и ревакцинации против кори; -№27062177, № 37265993, № 18414545, № 21927690, № 35549605 – сведения о трехкратной вакцинации против гепатита В.	Будет выполнено до 01.09.2022	
3	Покрытие спортивного оборудования (маты) в спортзале выполнить материалом, позволяющим проводить влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств	Будет выполнено до 01.09.2022	Замена на новые – 2 штуки; Замена покрытия мата – 4 шт.
4	Разместить интерактивные доски по центру стены в кабинетах №18, №16, 39, №10, №11, №13	Будет выполнено до 01.09.2022	Во время ремонтных работ - лето 2022
5	Выполнить отделку стен в уч.кабинетах №19 (химия), №17 (русский язык), изолятор дошк. группы из материалов, допускающих проведение влажной уборки и дезинфекции.	Будет выполнено до 01.09.2022	Во время ремонтных работ - лето 2022
6.	Оборудовать лаборантскую кабинета химии вытяжным шкафом	До 01.12.2022	
7	Оборудовать умывальник в процедурном кабинете смесителем с бесконтактным управлением	До 01.12.2022	
8	Обеспечить приготовление дезинфицирующего средства с учетом инструкции по применению	Выполнено	
9	Довести уровни искусственной освещенности в групповой комнате до нормируемого показателя	Будет выполнено до 01.09.2022	Будет добавлено 3 светильника – 12 ламп. Во время ремонтных работ - лето 2022



Директор МБОУ «СОШ № 65» Л.А.Пятибратова