



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу

650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: kansmchs42@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района

650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9-А тел/факс 53-87-90, тел. 53-99-56 E-Mail: kemerovoGPN@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание
об устранении нарушений
обязательных требований
пожарной безопасности № 105/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: Муниципальному Бюджетному Общеобразовательному Учреждению «Средняя Общеобразовательная Школа № 65».

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору Останина А.С. № 105 от 24 января 2022, в период 02.03.2022г. с 12.00 час. до 16.00 4 часа, 04.03.2022г. с 14.00 час. до 15.00 1 час. (продолжительностью 5 часа)

проведено плановая выездная проверка государственным инспектором Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору, Плет Романом Станиславовичем лейтенантом внутренней службы в отношении Муниципального Бюджетного Общеобразовательного Учреждения «Средняя Общеобразовательная Школа № 65». (ИНН 4205015799), юридический адрес: 650010, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС ОБЛАСТЬ, КЕМЕРОВО ГОРОД, Улица Семашко, д 46.

(должность, фамилия имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц, руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

В ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Законный представитель юридического лица – ДИРЕКТОР: Пятибратова Людмила Александровна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-З «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1	Не обеспечено категорирование по	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,	03.04.2023	

	<p>взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения библиотеки, с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещения с наружной стороны.</p>	<p>утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479</p>		<p><i>Требования к зданиям и сооружениям</i></p>
2	<p>Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа;</p>	<p>п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479</p>	03.04.2023	<p><i>выполнено</i></p>
3.	<p>На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие исправных средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.</p>	<p>п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479;</p>	03.04.2023	<p><i>выполнено</i></p>
4	<p>огнетушители в помещении не имеют специальных подставок, изготовленных из негорючих материалов исключающих их падение или опрокидывание</p>	<p>п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;</p>	03.04.2023	<p><i>выполнено</i></p>
5	<p>Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной</p>	<p>п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479;</p>	03.04.2023	<p><i>выполнено</i></p>

	защиты.(отсутствуют акты на водоотдачу)			
6	На объекте не хранится исполнительная документация на установку автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;	03.04.2023	
7	Имеющийся эвакуационный выход из спортивного зала не соответствует требованиям пожарной безопасности, а именно: ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1м (0,75), высота горизонтальных участков путей эвакуации менее 2м (фактически 1.8), ширина эвакуационного выхода составляет менее 0,8 (фактически 0,55), нарушен порядок прохождения, предъявляемый к путям эвакуации согласно п.2 п.3 ч.3 ст. 89 ФЗ Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п. 4.2.5, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.2.19, п.4.3.2, п.4.3.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	03.04.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание для исполнения получил(а):

 (должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя)
 « _____ » _____ 2022 г.



 (подпись)

Государственный инспектор Кемеровского
и Березовского городских округов, Кемеровского
муниципального округа по пожарному надзору

Плет Роман Станиславович
 (должность, фамилия, инициалы инспектора
 (руководителя группы инспекторов), проводившего
 документарную проверку)

« 04 » марта 2022 г.



 (подпись)